

UWAGA:
Dno wykopu trasy rurociągów solarnych zlicować z dnem istniejących rurociągów ciepłowniczych.
W obszarze podjazdu brukowanego i skrzyżowania z kanalizacją Kd i Ks stosować rury stalowe osłonowe Ø200, w wykonaniu ZO2

LEGENDA:

- istniejace budynki
- projektowana wiata
- projektowany kanał ściekowy
- projektowane nawierzchnie utwardzone
- P1 - P18 — projektowane miejsca parkingowe
- P19 - P36 — istniejące miejsca parkingowe
- x 75,90 — projektowane rzędne bezwzględne ukształtowania terenu wokół wiaty

Projektowane uzbrojenie zewnętrzne terenu - wg projektów branżowych:

- PROJ. DOZIEMNA INST. KAN. DESZCZOWEJ
- PROJ. DOZIEMNA INST. WODOCIĄGOWA
- PROJ. DOZIEMNA INST. KAN. SANITARNEJ
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- PROJ. HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY DN80
- PROJ. SIEĆ CIEPLNA NISKOPARAMETROWA - OBIEGU SOLARNEGO
- PROJ. DOZIEMNA INST. ENERGETYCZNA

PROJPRZEM EKO Spółka z o.o. Zamość k/Bydgoszczy

Inwestor	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
Inwestycja	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych.
Zadanie 1	Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Treść rys.	Trasa doziemnej sieci ciepłowniczej obiegu solarnego

Branża	Skala	Stadium	Data	Nr rys.
SANITARNA	1:100	Projekt Budowlany	Marzec 2017	S-6

Opracował: mgr inż. Wojciech Wójcik	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: inż. Mariusz Sadowski	Nr uprawnień: UAN-KZ-7210/57/88	Podpis
Sprawdził: inż. Marek Kowalski	Nr uprawnień: 83/85/Pw	Podpis